

דרך ענו 47 קרית מוצקין 26367  
טלפון: 04-8700280  
פקס: 153-528249090  
נייד: 052-8249090

**מיקי יוגב**  
הנדסה אזרחית בע"מ  
www.miki-yogev.com



**תאריך: 7.05.16**

שם חברה:	מיקי יוגב הנדסה אזרחית בע"מ	גוש:	
שם פרויקט:	קבוץ בית קשת-פרויקט מצפה התבור	חלקה:	
תת פרויקט:	בטמן רונן - 128	מגרש או דירה:	128

**שלב פרויקט: קורות ותקרה**

שלב	תאריך התחלה	תאריך משוער לסיים	Actual start date	Actual end date	סטטוס	סטיות
קורות ותקרה	29.04.16	26.05.16	4.04.16	17.04.16	84.2%	

מדדי איכות						
הנושא הנבדק	אפיון הדרישה	דרישות תכנון ובצוע	בדיקה והתאמה	דרישות המזמין	תמונות, הערות	סטיות
תבניות	התאמת התבניות לתכניות	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	3	
תבניות	ניילון 0.2 מ"מ מתחת לזיון	מתאים	לא נבדק עדיין	מתאים		
זיון	התאמת הזיון לתכנית	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	3	
זיון	הרמת זיון תחתון בעזרת שברי ריצוף	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	2	
זיון	הרמת זיון עליון ע"י ספסלי ברזל	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	1	
פריקסטים	יישום זיון בפריקסטים עבור ארגז תריס	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים		
הנמכה	ביצוע הנמכה במעבר בין תקרה למרפסת	מתאים	לא נבדק עדיין	מתאים		
הכנות חשמל	פריסת קווים בחלקה העליון של התקרה	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	5	
הכנות חשמל	ניתוב עומס קווי חשמל בין הקורות	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים		
הכנות אינסטלציה	ניקוז הכולל פרט, T, למעקה גג	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	6	
הכנות אינסטלציה	צנרת גיברית	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	2	
הכנות מיזוג	יציאת צנרת מיזוג בקורת המעקה 30 ס"מ מעל הרצפה	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים		
הכנות מיזוג	צנרת תקנית עבור מזגן (פלנאש)	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים		
מעטפת תרמית	קלקר "אדקס" בגשרי קור	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	2	

דרישות תקן									
סטיות	תמונות, הערות	דרישות המזמין מקסימום	דרישות המזמין מינימום	בדיקה והתאמה	דרישות תקן מקסימום	דרישות תקן מינימום	יחידה	דרישות תקן	הנושא הנבדק
		מתאים	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	מתאים		רשת תחתונה 10/10	זיון
		מתאים	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	מתאים		רשת עליונה 20/20	זיון
	1		33	לא נבדק עדיין		33	מגפ"ס	בדיקת בטון	בדיקות
		מתאים	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	מתאים		אישור קונסטרוקטור את היציקה	אישור
		מתאים	מתאים	<b>מתאים</b>	מתאים	מתאים		התאמה לתקן 26, 118, 1571	תקן


הנושא הנבדק: תבניות  
אפיון הדרישה: התאמת התבניות לתכניות  
תמונות, הערות: 3

<p>#3 יוגב מיקי 11.04.16 8:10</p> 	<p>#2 יוגב מיקי 11.04.16 8:10</p> 	<p>#1 יוגב מיקי 11.04.16 8:10</p> 
---	--	---

הנושא הנבדק: זיון  
אפיון הדרישה: התאמת הזיון לתכנית  
תמונות, הערות: 3

<p>#3 יוגב מיקי 14.04.16 13:05</p> 	<p>#2 יוגב מיקי 14.04.16 13:05</p> 	<p>#1 יוגב מיקי 14.04.16 13:05</p> 
---	--	---

הנושא הנבדק: זיון  
אפיון הדרישה: הרמת זיון תחתון בעזרת שברי ריצוף  
תמונות, הערות: 2

<p>#2 יוגב מיקי 17.04.16 8:55</p> 	<p>#1 יוגב מיקי 17.04.16 8:55</p> 
--	---

הנושא הנבדק: זיון  
אפיון הדרישה: הרמת זיון עליון ע"י ספסלי ברזל  
תמונות, הערות: 1



הנושא הנבדק: הכנות חשמל  
 אפיון הדרישה: פריסת קווים בחלקה העליון של התקרה  
 תמונות, הערות: 5

<p>#3 יוגב מיקי 14.04.16 13:03</p>	<p>#2 יוגב מיקי 14.04.16 8:28</p>	<p>#1 יוגב מיקי 14.04.16 8:28</p>
	<p>#5 יוגב מיקי 14.04.16 13:03</p>	<p>#4 יוגב מיקי 14.04.16 13:03</p>

הנושא הנבדק: הכנות אינסטלציה  
 אפיון הדרישה: ניקוז הכולל פרט, T, למעקה גג  
 תמונות, הערות: 6

<p>#3 יוגב מיקי 11.04.16 8:06</p>	<p>#2 יוגב מיקי 11.04.16 8:06</p>	<p>#1 יוגב מיקי 11.04.16 8:06</p>
<p>#6 יוגב מיקי 14.04.16 13:01</p>	<p>#5 יוגב מיקי 14.04.16 13:00</p>	<p>#4 יוגב מיקי 14.04.16 13:00</p>

הנושא הנבדק: הכנות אינסטלציה  
אפיון הדרישה: צנרת גיבויט  
תמונות, הערות: 2



---

הנושא הנבדק: מעטפת תרמית  
אפיון הדרישה: קלקר "אדקס" בגשרי קור  
תמונות, הערות: 2

